

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» мая 2024 г., 18240131000210537913

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Воткинска, Воткинского и
Шарканского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Удмуртской Республике**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» мая 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2405/008-18/18-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

УР, г. Воткинск, ул. Королева, д. 2

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «08» мая 2024 г., № 2405/008-18/18-В/ПВП, учетный номер проверки 18240131000210537913.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Умиров Фёдор Андреевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Удмуртская, р-н Воткинский, с Пихтовка, ул Центральная, Дом 5
2. Респ Удмуртская, р-н Воткинский, с Пихтовка, ул Центральная, Дом 6

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИХТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" ИНН 1804007512, адрес регистрации юридического лица: УДМУРТСКАЯ, Воткинский, С., Пихтовка, УЛ., ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 5

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «28» мая 2024 года, 14 час. 00 мин.
по «31» мая 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Отсутствует оборудование системы вентиляции защитного сооружения гражданской обороны (двигатель, вентилятор). Место выявления нарушения: УР, Воткинский район, с. Пихтовка, ул. Центральная, д. 5
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3.2.2, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в

действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в мирное время не допущен демонтаж оборудования

Срок устранения нарушения:

01.05.2025

2. Отсутствует сантехническое оборудование (унитазы, смывные бачки).. Место выявления нарушения: УР, Воткинский район, с. Пихтовка, ул. Центральная, д. 5
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.2.24. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, закрыты и опечатаны
Срок устранения нарушения:
 01.05.2025
3. При входе в помещения ЗСГО (ПРУ) пол влажный (нарушена либо отсутствует гидроизоляция пола).. Место выявления нарушения: УР, Воткинский район, с. Пихтовка, ул. Центральная, д. 5
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3.2.7. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
Нарушенное обязательное требование:
 Помещения защитного сооружения гражданской обороны содержатся сухими
Срок устранения нарушения:
 01.05.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору Умиров Фёдор Андреевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Умиров Фёдор Андреевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов по пожарному надзору (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 83414533520, e-mail: votgpn@18.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Заведующий *А.И. Треску*
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«11» часов «02» минут «31» мая 2024 г.

А.И. Треску
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

